



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
Број: 404-02-235/3/2017-11  
16. октобар 2017. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

**Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 117/2017 – Изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост“, општина Врњачка Бања**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 117/2017 и поставило следећа питања:

Питања су у вези браварских радова (анекс фискултурне сале), столарских радова (санација мокрих чворова) и алуминарије и браварије (замена столарије):

**Питање 1:**

Да ли треба позиције V1, V4 и V5 да се ураде као каубојска врата, као што је приказано на основи приземља, тако да имају отварање и унутра и споља? И да ли да буду са термопрекидом или не?

**Одговор 1:**

Врата са термопрекидом, отварање у оба смера

**Питање 2:**

Позиције V1, V4, P1, P2, P3 и P4 - који систем трсба понудити за киповање, односно да ли треба да се отварају на ручицу или на вентус (шипка, канап или сајла)?

**Одговор 2:**

Шипка.

**Питање 3:**

Питање за сва PVC и ALU врата - да ли се на врата стављају прагови? Да ли у доњој зони иде шток, мали алу праг или не иде ништа?

**Одговор 3:**

Прагови не, шток је потребан због конструкцијског ојачања браварије – потопљен у изравнавајући слој max 50mm.

**Питање 4:**

Која је испуна за позицију V2?

**Одговор 4:**

PVC.

**Питање 5:**

Да ли оков на PVC вратима мора да буде од месинга?

**Одговор 5:**

Месинг, дефинисано је пројектом.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, заменик члана комисије