



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-56/3/2020-11

18. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 13/2020 – Изградња канализационе мреже у индустријској зони у Иригу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 13/2020 и поставило следеће питање:

Питање:

Наручилац је на страни 47. конкурсне документације дефинисао позицију у предмеру „Асфалтирање делова саобраћајнице”:

4. АСФАЛТИРАЊЕ ДЕЛОВА САОБРАЋАЈНИЦЕ

Набавка материјала за асфалтирање и изградња асфалтне саобраћајнице, тј. »враћање« у првобитно стање, после изградње инсталације канализације, изграђују се сви слојеви асфалтне саобраћајнице затечени на лицу места, уписаны у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага и опрема.

Обрачун по m^2 . m^2 3.504,00

Питање:

Наведеном позицијом је предвиђено „враћање“ саобраћајнице у првобитно стање (израђују се сви слојеви асфалтне саобраћајнице затечени на лицу места). Како би се избегло нагађање у погледу количина материјала за израду коловозне конструкције, а самим тим омогућило равноправно наступање свих понуђача, молимо Вас да додатно појасните, тј. дефинишете врсту материјала и дебљину свих слојева коловозне конструкције имајући у виду да предмером радова нису дефинисане посебне позиције набавке и уградње ломљеног камена за израду коловозне конструкције.

Одговор:

Приликом израде пројектне документације није било познато каква је коловозна конструкција тј. слојеви нису били познати тако да приликом ископа потребно је пажљиво вршити ископ и одвојити слојеве од ископа земље и те исте слојеве је могуће вратити преко дела шљунка којим се затрпава ров. Додатно је потребно да се изврши збијање постељице и свих слојева као и асфалтирање.

за Комисију за јавну набавку

Мираンда Вученовић, члан комисије