



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-44/3/2020-11

5. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације** за јавну набавку број 18/2020 – Инфраструктурно опремање локације привредне зоне „Хисар“ у Прокупљу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 18/2020 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

На страни 84 конкурсне документације стоји „Уградња и израда стуба осветљења (8m) са једнокраком лиром 1m“ док је у наставку описа, на страни 85, текст „Дужина крака лире: Крак лире дужине 2m у односу на вертикални део носећег дела лире и замишљену пројекцију у односу на раван стуба“, па је моје питање да ли је потребна лира од једног или два метара?

**Одговор 1:**

Наручилац истиче да се питање заинтересованог лица односи на страну 130/184, односно 131/184 конкурсне документације.

Како дужина крака лире треба да буде 1m, конкурсна документација ће бити измењена.


**Питање 2:**

Шта је потребно доставити за стубове од документације, сертификата, атеста и слично приликом достављања понуде?

**Одговор 2:**

У понуди је потребно доставити - Извод из каталога за понуђене металне стубове са техничким цртежима, којим се недвосмислено доказују тражене карактеристике.

за Комисију за јавну набавку

  
Миранда Вученовић, члан комисије