



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 404-02-165/3/2017-11
24. август 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 65/2017 – Изградња и реконструкција улица у општини Велико Грађиште

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 65/2017 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У конкурсној документацији на страни 11/175, предвиђен је рок за извођење радова максимално 60 календарских дана.

Обзиром на обим радова и вредност јавне набавке сматрамо да је рок кратак и предлажемо да се продужи на 90 календарских дана.

Одговор 1:

Наручилац неће мењати рок извођења радова, тако да остаје да је рок за извођење радова максимално 60 календарских дана.

Питање 2:

У предмеру радова на свим улицама, предвиђена је израда носивог слоја од механички збијеног зрастаог каменог агрегата 0-63mm са најмањим модулом стишљивости $Ms=70MN/m^2$ и израда носивог слоја од механички збијеног зрастаог каменог агрегата 0-31,5mm са најмањим модулом стишљивости $Ms=90MN/m^2$.

Сматрамо да су захтевани модули стишљивости обзиром на дебљину носивих слојева високи, па предлажемо да модул стишљивости за слој 0-63mm буде максимално $Ms=50MN/m^2$, а за слој 0-31,5mm буде максимално $Ms=70MN/m^2$.

Одговор 2:

Модули стишљивости се не мењају и примењују се подаци из пројекта.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вучановић, члан комисије