



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-68/5/2020-11

22. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење III Конкурсне документације** за јавну набавку број 35/2020 – Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма „Градиште“ општина Босилеград

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 35/2020 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

У конкурсној документацији, у делу „Технички опис“ стоји да фасадна столарија мора да буде ПВЦ, унутрашња столарија дрвена. У графичком делу није одвојено која врата треба да буду дрвена а која ПВЦ, па је потребно да се то прецизира. Поред димензија и комада прецизирајте која су врата од ког материјала.

**Одговор 1:**

Одговор ће бити прецизиран кроз допуну конкурсне документације (у Прилогу у графичком делу).

**Питање 2:**

У конкурсној документацији је тражена испорука и уградња противпожарних врата на улазу котларнице. Које противпожарне стандарде треба да задовољавају та врата?

**Одговор 2:**

Противпожарна врата или скраћено ПП врата морају да поседују фабрички атест, атест ЕУ на 120 минута ватроотпорности, као и атест домаћег института за испитивање материјала "ИМС" на 120 минута ватроотпорности и то према JUS U.J1.160. морају имати оригиналну пратећу атестну плочицу са којом се потврђује сам атест а која садржи име произвођача, увозника и сам број атеста који се добија у фотокопији уз сва врата, а који је неопходан приликом примопредаје објекта пред надлежном инспекцијом.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије