



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-171/6/2016-11

21. октобар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 61/2016 – Изградња објекта културе - зграде легата Николе Коке Јанковића (Српска академија наука и уметности), град Крагујевац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 61/2016 и поставило следећа питања:

**Питање:**

Молимо Вас да размотрите носивост лифта од 3000 кг, да није ипак у питању носивост од 300кг, из следећих разлога: Постројење не може бити са једним клипом и овако великом носивошћу. Ако се и иде на два клипа, то подразумева уградњу по једног клипа на свакој бочној страни за шта нема довољно места.

**Одговор:**

Носивост лифта је 3000 кг.

за Комисију за јавну набавку

*М. Вученовић*  
Миранда Вученовић, члан комисије