



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-124/3/2015-11

23. јул 2015. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење 2 Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2015
– Изградња вреловода топле потрошне воде и реконструкција инсталација у подстаници опште болнице „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину

Заинтересована лица су затражила појашњења Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2015 и поставила следећа питања:


Питања:

1. Предвиђена је демонтажа одређеног материјала, а није предвиђено шта се ради са демонтираним материјалом - износи ван круга или оставља у објекту где се демонира на располагање Инвеститору. Молим да појасните да ли је потребно предвидети трошкове изношења материјала из објекта демонтаже на неко место у кругу или ван круга где се изводе радови.
2. У позицијама АУТОМАТИКА је предвиђено: "Микропроцесорски регулатор DDC са могућношћу повезивања на централни систем надзора и управљања, тип SAUTER 3600". Појашњење: Ако се испоручи SAUTER регулатор, он је компатибилан са постојећим системом управљања SAUTER 3600, међутим исти се не може повезати са централним системом без помоћног модула и прикључних каблова. Помоћни модул и каблови нису предвиђени тендерском спецификацијом.
Да ли је поред DCC SAUTER регулатора потребно нудити ПОМОЋНИ МОДУЛ?
3. Да ли је обавезан обилазак објекта?

Одговори:

1. Демонтирани материјал се износи из објекта и одлаже у кругу болнице на за то предвиђено место које одреди инвеститор. Нема потребе за додатним трошковима. Одлагање ће се вршити у кругу од 200-300м.
2. DDC регулатор је са утађеним модулом како би могао да комуницира са централним системом Sauter 3600.
3. Понуђач је дужан да посети локацију која је предмет јавне набавке број 23/2015 како би стекао увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде, што доказује достављањем Обрасца 6 – Изјаве о посети локације за предметну јавну набавку.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вученовић, члан комисије

Доставити:

-Заинтересованим лицима

-Архиви