



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 404-02-116/3/2017-11
2. јун 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

**Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 32/2017 –
Изградња мреже за снабдевање водом у индустријској зони Пуковац у Дољевцу**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 32/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

Обраћамо Вам се поводом јавне набавке бр.32/2017, а тиче се изградње водоводне мреже за снабдевање индустријске зоне „исток“ у Пуковцу са питањем:

1. Како је планирана веза вентила I PEHD фазонерије у чворовима мреже пошто из цртежа истих није указано.
2. Ширина рова при ископу није усаглашена између предмера (II/4) и детаља рова из пројекта а самим тим и количине ископа.
3. Због разлике у цени огрлица (III/15) код кућних прикључака да ли је могуће добити тачну спецификацију прикључака у односу на димензије наших цеви из пројекта (Fi225/90/63mm).
4. Да ли у позицији III/13, PH Fi80mm (подземни хидрант) треба предвидети у цену припадајућу ливену капу или ће накнадно бити дodata нова позиција радова.

Одговор:

1. Вентили су од PEHD материјала и веза са фазонеријом од истог материјала се остварује чеоним заваривањем. Уколико се ради о вентилу од ливеног гвожђа прелаз на PEHD се остварује преко тулька са летећом прирубницом ако су исти профили или преко мултијоинт-а ако су различити материјали и различити профили.
2. Количине ископа су срачунате за ширину рова од 60cm.
3. На овом потезу нема других профиле осим fi225 на којима ће се вршити прикључци. Предвидети огрлице на овај пречник за око 50 ком индивидуалних прикључака, на прикључне полиетиленске цеви од fi32mm.
4. Свакако да треба припадајућу ливену капу предвидети у цену са PH.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије