



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 404-02-49/4/2020-11
29. мај 2020. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – Појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 15/2020 – Реконструкција и изградња саобраћајнице кроз Привредну зону града Ваљева

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 15/2020 и поставило следећа питања:

Питање:

Наручилац је у Предмеру и предрачуна радова у делу „Јавно осветљење“ у позицији 4.6.3.2-1 тражио светиљку за осветљење тротоара, еквивалентне типу AMBAR 2N/2005/150W/-30/110. Наведена светиљка је за сијалицу натријум 150W а наручилац у опису потребне документације наводи ЛЕД изворе светлости па је **нејасно да ли за наведену позицију треба понудити светиљку са извором светлости натријум 150W или ЛЕД светиљку?** Уколико је потребна ЛЕД светиљка потребно је да ближе дефинишете њене карактеристике (максимална снага светиљке, температуру боје светлости, светлосни флукс, степен ИП заштите, степен ИК заштите, итд.)

Одговор:

За наведену позицију потребно је понудити светиљку са извором светлости натријум 150W. Наручилац ће објавити измену стране 94/398 Конкурсне документације.

Питање:

У позицији 4.6.3.2-1 која се односи на светиљку наручилац наводи документацију коју је потребно доставити пре испоруке а којом се доказују карактеристике и испитивања. Сматрамо да је у циљу једнакости понуђача потребно да наручилац захтева да понуђачи у фази подношења понуда докажу захтеване карактеристике и приложе тражену документацију а све у складу са чланом 12. ЗЛН. Једино на тај начин ће понуђачи бити у равноправном положају у фази подношења понуда.

Одговор:

Услови тражени Конкурсном документацијом дефинисани су на начин којим се обезбеђује начело једнакости понуђача односно једнак положај свим понуђачима без било каквог вида дискриминације, у свему у складу са чланом 12. Закона о јавним набавкама.

Атести и прорачуни се не достављају у понуди, већ се достављају надзорном органу у току извођења радова у складу са дефинисаним позицијама из предмера и предрачуна радова односно као што је наведено у предметној позицији пре испоруке опреме.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић, члан комисије