



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-40/4/2020-11

12. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – Појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2020 – Изградња доводног водовода, одводне канализације, приступног далековода и трафостанице на саобраћајници ка туристичком локалитету Градац у Тутину

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 232020 и поставило следећа питања:

Питање 1:

ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО, 1.1 Набавка и монтажа MBTS-CS:

ПИТАЊЕ 1. Ознака MBTS-CS је према каталогу трафостаница намењена за 1 ком. трансформатора снаге 630kVA или 1000kVA, али у тачки 1.1 следи и да су димензије 5,140 x 4,050 m (DxŠ) али ове димензије значе према истом каталогу да је трафостаница намењена за 2 ком. трансформатора снаге 630kVA или 1000kVA - Па је наше питање која се трафостаница уствари тражи - Једнострука или двострука трафостаница.

Одговор 1:

У питању је тиска кућица за смештај трафоа од 630kVa за трафостаницу 1x630kVa. Биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 2:

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР

ПИТАЊЕ 2. Није дефинисано које је снаге тражени трансформатор.

Одговор 2:

Снага трансформатора 630kVa. Биће извршена измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије