



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-105/4/2019-11

17. мај 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 49/2019 – Изградња водоводне мреже за снабдевање источног дела индустријске зоне у Пуковцу, општина Дољевац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 49/2019 и поставило следеће питање:

Питање1:

Молимо вас да дате додатна појашњења конкурсне документације у делу додатних услова – технички капацитет.

Као услов за испуњење овог захтева сте навели да понуђач мора да располаже, у својини, закупу или лизингу, поред осталог, следећом опремом: финишер, асфалтна база, булдозер и грејдер.

Молимо вас за појашњење у каквој је вези ова опрема са изградњом водоводне мреже, обзиром да се иста користи искључиво за изградњу саобраћајница и да се приликом извођења предметних позиција не може употребити?

Такође, поседовање асфалтне базе у својини или закупу због количине од 63т (655 м²/4цм), сматрамо да није у логичкој вези са извршењем предметног уговора.

Одговор 1:

Одредбом члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано је да наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.

Техничком документацијом израђеном за потребе изградње водоводне мреже за снабдевање источног дела индустријске зоне у Пуковцу, општина Дољевац, за потребе изградње планиране водоводне мреже предвиђени су радови на рушењу дела коловоза, уклањање материјала са дела трасе, затим израда коловоза од асфалта (са комплетном припремом за асфалтирање) као и израда хабајућег слоја од асфалт бетона.

Обзиром да је предвиђено сечење постојеће коловозне конструкције, нове асфалтне површине морају бити сасвим уклопљене са старим асфалтним површинама, спојеви морају бити што мање видни и у истом нивоу са старим асфалтним површинама, посебно узимајући у обзир да је извођење дела радова на изградњи водоводне мреже планирано на делу трасе државног пута II реда број 158.

Имајући у виду горе наведене позиције које је потребно извести у оквиру изградње предметне водоводне мреже, као и да је потребно да се обезбеди максимални квалитет изведених радова, неопходна је техничка опремљеност дата у делу додатних услова која се односи на технички капацитет понуђача.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије