



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-64/6/2016-11

30. мај 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број  
11/2016 – Извођење радова на доградњи ОШ „Мирослав Антић“, град Ниш**

Заинтересовано лице је затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2016 и поставила следећа питања:

**Питање 1:**

На страни 69/158 конкурсне документације за AG радове, позиције 7 и 8 су челична противпожарна врата, означена са 19\*, 19\*\* и 20\*. Да ли можете да поставите шеме противпожарних врата, пошто се не налазе у склопу шеме столарије коју сте поставили?

**Одговор 1:**

Шему противпожарних врата достављамо у прилогу Појашњења 4.


за Комисију за јавну набавку

*Снежана Костић*

Снежана Костић, члан комисије

# ŠEMA ALUMINIJUMSKIH UNUTRAŠNJIH VRATA

19\*\* 1.20/2.20 -zidarska mera



	LEVA	DESNA	UKUPNO
PRIZEMLJE		1	1
UKUPNO			1

OPIS:

VRATA SU PROTIVPOŽARNA, 1,0 ČAS

Protiv-požarna vrata - sa izveštajem o ispitanoj vatrootpornosti od 1.0h=60min, od strane domaće akreditovane laboratorije. Vrata snabdevena protivpožarnom kvakom i okovima, mehanizmom za automatsko zatvaranje i dihtunzima za sprečavanje prodora dima. Vrata ugraditi na slepi čelični štok suvim postupkom.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta, nakon probijanja  
otvora i po potrebi uskladiti

R 1:50