



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-189/6/2016-11

25. новембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 87/2016**  
– Реконструкција градске саобраћајнице, град Краљево

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 87/2016 и поставило следећа питања:

**Питање:**

У Предмеру и и предрачуну радова за атмосферску канализацију – III Бетонски радови, у позицији 3 Израда зидова шахти од бетона MB20 у количини од 7,96m<sup>3</sup>.

Ваш одговор на ово исто питање је: Ради се о свим шахтовима... предвиђено и 14 завршних прстенова l=0,6m, "недвосмислено следи да се раде шахте од бетона са ливењем на лицу места с тим што је завршни прстен од готових АВ прстенова".

Да ли то значи да се израђују шахте кружног пресека ливењем на лицу места (у двостраној, прстенастој оплати) или правоугаоне, светлог отвора 1000x1000mm, дебљине зида d=10cm?

Шаљем Вам и детаљ из КД из Пројекта из којих се, недвосмислено, може закључити да је реч о АВ готовим прстеновима, fi 1000.

**Одговор:**

Према техничкој документацији израђују се шахте ливењем на лицу места у двостраној оплати, споља квадратног пресека димензија 1400mm<sup>2</sup> x 1400mm<sup>2</sup>, са унутрашње стране светли отвора је кружног ресека, димензија F1000mm<sup>2</sup> а завршни прстен је од готових АВ прстенова, како је то већ речено у одговорима на претходна питања.

Дакле, детаљ из пројекта која је дата као саставни део конкурсне документације представља шематски приказ канализационог шахта и иста је у складу са предмером радова односно са појашењима I – III Конкурсне документације, са напоменом да су напла појашњења такође у складу са техничком документацијом на основу које се изводе радови. Са наведим чињеницама могли сте се упознати увидом у техничку документацију.

Напомена: Постоје деонице овог колектора где се шахте састоје од дела који је ливен на лицу места од готових АВ прстенова и од завршног прстена али се те деонице колектора не третирају овом јавном набавком.

за Комисију за јавну набавку

Оливера Мијодраговић, члан комисије