



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 404-02-170/7/2017-11
15. септембар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – појашњење V Конкурсне документације за јавну набавку број 72/2017 – Изградња ванболничког породилишта у Лазаревцу, град Београд

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 72/2017 и поставила следећа питања:

Питање:

На страни 5 конкурсне документације, тачка 2, навели сте да понуђач мора „Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2012-2016) извео грађевинске и грађевинско занатске и инсталатерске радове...“.

Да ли ће се признати објекат који је завршен у 2017. години, и за који постоји окончана ситуација?

Одговор:

Признаће се.

Питање:

На страни 13 конкурсне документације, дофинисали сте „Понуђач је дужан да се увери у све услове градње...“

Да ли је обилазак локације обавезан и да ли ће уколико понуђач не изврши обилазак објекта то представљати елеминишћи услов?

Одговор:

У конкурсној документацији је дефинисано „Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.“

Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације, који не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације.“

Уколико понуђач не достави тражени Образац - Изјаву о посети локације потписану од стране овлашћеног лига понуђача и печатирану, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

Питања:

У конкурсној документацији у пословном капацитetu се тражи да је у претходних 5 година (2012 – 2016) извео грађевинске и грађевинско занатске и инсталатерске радове...

Наше питање гласи:

- Да ли се могу признати објекти чији су уговори склоњени крајем 2011. године, а окончана ситуација је из 2013. године?
- Да ли се као доказ могу признати објекти чији је уговор на снглеском језику (у питању објекат који је финансирао UNOPS), окончана ситуација на српском језику, а потврда на обрасцу УНОПС-а двојезична?
- Да ли ће се признати као доказ објекат, у коме је инвеститор и извођач радова. Односно доказ би доставили, уговор, окончану ситуацију потписану од надзора?

Одговори:

- За доказивање додатног услова у погледу пословног капацитета траже се докази да је понуђач у периоду 2012-2016 извео радове наведене у конкурсној документацији, без обзира на датум закључења уговора. У конкретном случају, радови изведени пре 2012. године неће бити признати, с тим што је за доказивање њихове спецификације-вредности и периода извођења понуђач дужан да, уз доказе тражене конкурсном документацијом, достави и привремене ситуације којим су фактурисани радови изведени у периоду пре 2012. године (означенчи маркером), за који износ ће бити умањен укупан износ изведених радова исказан у окончаној ситуацији.
- Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику, што значи да се не може прихватити уговор који је на енглеском језику. Потврда се може прихватити уколико садржи све податке који су тражени конкурсном документацијом.
- Поред уговора, скончану ситуацију потписану од надзора Потребно је доставити и употребну дозволу за наведени објекат.

Питање:

Да ли се атести за стакарију, стакло и термички прорачун достављају уз понуду?

Одговор:

У оквиру понуде није потребно доставити атесте. Атести се достављају стручном надзору у складу са одредбама уговора које су прецизиране у конкурсној документацији.

Питање:

Захтевани коефицијент за профил са алюминијумом $U_f=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ је прилично висок, профили који се угађају на јавне установе (болнице, школе, вриће, дома здравља и сл) углавном су стандардни профили са термо-прекидом или са побољшаним термопрекидом чији се коефицијенти топлотне проводљивости креће у распону од $U_f=2,3-2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, или у распону $U_f=1,9-2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Молим Вас да нам потврдите да ли остајете при захтеваном коефицијенту $U_f=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, што битно утиче на цену?

Одговор:

Тражени коефицијенти су тражени предмером, односно пројектом и не могу се мењати (задати су пројектним задатком).

Питање:

Да ли можемо да покупимо тростепено стакло 4+16+4+16+4 clima guar солар + флот + нискоемисија, и овим стаклом пакетом да урадимо термички прорачун?

Одговор:

У оквиру понуде чија је потребно доставити атесте. Атести се достављају стручном надзору у складу са одредбама уговора које су прецизиране у конкурсној документацији.

Питање:

Молим Вас да обризложите из ког разлога захтевате термику према $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, када је Правилник о енергетској ефикасности зграда прописано да највеће дозвољене вредности коефицијента пропиза топлоте U_{max} за елементе термичког смотача зграда треба да износе:

Прозори, балконска врата грејних просторија, грејне зимске баште – $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Спољна врата – $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Излози – $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Одговор:

Тражени коефицијенти су тражени предмером, односно пројектом и не могу се мењати (задати су пројектним задатком).

Питање:

Да ли се уз понуду достављају ISO сертификати наведени у предмеру радова за грађевинску столарију?

Одговор:

У оквиру понуде није потребно доставити сертификате. Сертификати се достављају на сагласност стручном надзору пре почетка извођења предметних радова.

Питање:

Молим Вас да додати појашњења конкурсне документације, као и измену, односно усаглашавање са законским прописима у делу који се односи на посебну дозволу, односно члан 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама, на тај начин што ћете мењати конкурсну и од понуђача захтевати достављање Решења Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Сектора за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту за правно лице, за извођење посебних система и мера, односно стабилних система за дојаву пожара.

Службено напомена МУПа да послове заштите од пожара може да ради правно лице, уколико има у радно односу дипломираје са личним лиценцема за издају главног пројекта заштите од пожара, као и посебних система и мера, не важи од 14.04.2016. године. Не прихватају се више лиценце физичких лица/ инжењера, него само за правна лица.

За обављање целекупних послова заштите од пожара, који су предвиђени овом јавном набавком (страна 58 и 59/170) неопходно је да решење МУПа има правочко лице, а не физичко (значи, понуђач, члан групе или подизвођач, а не физичко лице запослен или ангажовани инжењер), јер је то важећа дозвола за тајчког органа за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом.

Важеће овлаштење за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара је доказ да понуђач испуњава обавезан услов за учешће у поступку предметне јавне набавке, који је прописан Записом који је предвиђен посебним прописом, што и јесте у предметној јавној набавци. Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара, регулисани је ко може обављати послове и пројектовања и послове извођења радова заштите од пожара и посебних система.

То не може да буде неко ко нема важеће овлашћење.

Молим Вас да извршите утвђивање конформитетне документације са Законом о заштити од пожара, односно Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара, јер битно одступаете од члана 28, као и члана 39 истог законе.

Уколико Наруџбидбина растуѓију став да понуђача - да не треба да измене конкурсну документацију, сматрамо да је онда неиз喙но да прибави службено напомена Министарства унутрашњих послова, у чијој је и надлежности примена наведених законских прописа, као и да одговорите на питача: када ће понуђач/члан групе/подизвођач да изведе радове, ако је за њихово извођење неоглобик посебна дозвола, а ниједан нема посебну дозволу, а накнадно увођење у посао Извођача/подизвођача који није наведен у јавној набавци није законом дозвољено, већ је разлог за раскид уговора и укњижирање финансијским средстава обезбеђења?

Одговор:

Прихвата се сутетије, биће утврђена измена и допуна Конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

О. Мијодраговић

Одличар Мијодраговић, члан комисије