



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 404-02-87/10/2018-11
14. јун 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговор на питање – појашњење VII Конкурсне документације за јавну набавку број 52/2018 – Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 52/2018 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У Ваšем појашњењу br.V KD за JN 52/2018 у одговору на прво пitanje naveli ste da ћete prihvatiти Ugovor u iznosu od 59.600.000 dinara bez PDV-a. Po kom osnovu menjate zahtevan minimum jednog Ugovora? Da li se može priložiti Ugovor od 59.000.000 RSD ili 58.600.000 RSD bez PDV-a? Ukoliko ste smatrali da navedeni iznos od 59.600.000 RSD ispunjava Vaše zahteve zašto ga niste kao takav definisali u samoj konkursnoj dokumentaciji? Da li smatrate da ovakvim postupkom dovodite u sumnju celokupan proces ove javne nabavke prilagođavajući zahtev zainteresovanog ponuđača?

Одговор 1:

Наручилац је прихватио уговор у износу од 59.600.000 динара без пдв јер је вредносно веома близу првобитно постављеног услова из конкурсне документације, из разлога омогућавања већем броју заинтересованих потенцијалних понуђача да учествују у поступку јавне набавке и из разлога што је наведени уговор прихваћен кроз појашење за други поступак јавне набавке који спроводи наручилац, а у питању је исти предмет набавке. Сматрамо да није у питању прилагођавање заинтересованом понуђачу, већ само проширење конкуренције на већи број понуђача. Неће се прихватати уговори мање вредности од наведеног.

Питање 2:

U Vašem pojašnjenu br.V KD za JN 52/2018 u odgovoru na drugo pitanje naveli ste da ћete prihvati ugovore realizovane u 2018. godini. U konkursnoj dokumentaciji ste jasno naveli da je zahtevani poslovni kapacitet za prethodnih 5 obračunskih godina (2013-2017) izvedeni radovi u vrednosti od 200.000.000,00 RSD. Jasno ste definisali koji obračunski period se posmatra, odnosno da isti ne uključuje 2018. godinu. S obzirom da je Vaš stav da ћete prihvati realizovane ugovore u 2018. godini da li time produžavate vremenski okvir u kome je neophodno dokazati poslovni kapacitet (jer u tom slučaju то је više od 5 godina) ili ћete izmeniti dokumentaciju sa navodom od kada se u 2013. godini posmatra obračunski period?

Одговор 2:

Продужава се временски период за доказивање пословног капацитета од 2013-2018. године и то је јасно дато кроз појашење V од 5. јуна 2018. године. Напомињемо да је свако појашење саставни део конкурсне документације.

Питање 3:

U predmeru građevinskih radova, delu Molerski radovi u poziciji br.1 stoji da različite parametre treba ukalkulisati u cenu. Molim Vas da definišete za svaki od navedenih parametara koji deo površine od 2.400m² pripada kom navedenom parametru.

Одговор 3:

У конкурсној документацији су дате основе и пресеци као и фасаде са све четири стране. Из тих цртежа се може видети које су те додатне површине. У овом моменту не може се појединачно одвојити на сегменте количина од 2400 m² и потенцијални понуђач мора наћи просечну вредност за целу количину.

Питање 4:

U predmeru građevinskih radova, delu Izolaterski radovi, pod pozicijom 4 navodite gustinu kamene vune od 150 kg/m³, a dalje у тексту да је у пitanju meka kamera vuna. Ova dva zahteva su neusklađena, molimo Vas za pojašnjenje.

Одговор 4:

Избрисан је део „густина 150 kg/m³“, јер је то густина за тврдо пресовану вуну а тражена је мека камена вуна. Извршиће се измена конкурсне документације.

Питање 5:

U predmeru građevinskih radova, delu građevinski stolarski radovi, Al prozori i vrata pod pozicijom br.1 zahtevate „Профил мора имати коефицијент пролаза топлоте Umax: 1 [W/(m²xK)]. Molim Vas za informaciju najmanje dva profila koji se mogu naći na tržištu Srbije i koji ispunjavaju ovaj uslov.

Одговор 5:

Наручилац нема право да даје информације или указује или фаворизује на било ког произвођача, а такви профили постоје на тржишту.

Питање 6:

U predmeru građevinskih radova, delu Fasaderski radovi, стоји: „ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ“. Molimo Vas za korekciju istih.

Одговор 6:

Биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 7:

U predmeru građevinskih radova, delu Fasaderski radovi, pod pozicijom 1 zahtevate „Припрема за израду фасаде подраз- умева прове ру носивости подлоге. Провера се врши кидањем залепљене коцке од полистирена, од подлоге. Коцке од полистирена димензија 10x10 цм морају бити фиксиране за подлогу полиуретанским је двокомпонентним, ниско експандирајућим, водоотпорним, без фреона лепком, адхезије већим од 0,3 Мпа. Изолациони материјал мора бити најслабији елемент у систему, тј. мора доћи до лома изолационе коцке при цупању, најмање три дана након наношења лепка.“ Molimo Vas za pojašnjenje ko je ovlašćena institucija koja vrši zahtevanu proveru.

U istoj poziciji на почетку се navodi debljina kamene vune od 20cm, а у navodima за proveru стоје „залепљене коцке од полистирена“. Molimo Vas za ispravku neusaglašenih delova.

Одговор 7:

Биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 8:

На страни 189 конкурсне документације, у делу: Безбедност дечијег игралишта наводите: Сертификација квалитета (Сертификат о квалитету), као и контролисање опреме за дечија игралишта и опреме за игру деце која је стављена у употребу (Сертификат о контролисању) од стране сертификационих и контролних тела за оцењивање усаглашености се обавља на добровољној основи, али овде желимо да нагласимо да то буде обавеза и посебно захтевано кроз тендерску документацију за избор извођача – добављача. Услов за уградњу опреме мора бити предходно достављен сертификат о квалитету.

У конкурсној документацији у делу додатни услови - стоји посебна напомена: између осталог да атести и прорачуни се не достављају у понуди, већ се достављају надзорном органу у току извођења радова.

Молимо Вас за појашњење да ли је потребно достављати сертификате за опрему за дечија игралишта, уз понуду?

Одговор 8:

Сертификати се не достављају уз понуду, већ се достављају надзорном органу обавезно пре уградње.

за Комисију за јавну набавку

Оливера Мијодраговић
Оливера Мијодраговић, члан комисије